



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Парковка для посетителей							
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	отсутствует	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2016
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6x3,6	отсутствие	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2016
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016
Путь к главному (специализированному) входу в здание							
	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разезда ИК (карманов)	м	2,0 Допустимо 1,2	соответствует	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2016





						
-указатели направления движения		наличие	отсутствует	К, О, Г		П.5.1.3. СП 59.13330.2016
- высота бордюра	см	5	-	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2016
- ширина дверного проема калитки в свету	см	не менее 120	100	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, входом в здание):	см	80-90 50-60	отсутствует	С		П.5.1.10. СП 59.13330.2016

расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы						
Съезды с тротуаров: уклон вблизи зданий и в затесненных местах	1:12					П.5.1.8. СП 59.13330.2016
	Допускается 1:10					

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на планс	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует	К,О,С	Разместить табличку с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт)	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Соответствует	К,О,С	Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Места для стоянки транспортных средств инвалидов не выделены. Отсутствует разметка места в соответствии с нормативами.	К,О	-	-

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: разместить табличку у калитки с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт); отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

